



Check list installazione elettrica Sabianet

TEST	RISULTATO
E' stata presa visione dei manuali di installazione Sabianet e schede MB .	
Le linee e gli allacciamenti elettrici sono stati eseguiti in conformità con le istruzioni e le relative normative nazionali in vigore per la realizzazione di impianti elettrici.	
Nell'esecuzione della linea seriale RS485 è stato utilizzato un cavo tipo Belden 9841.	
Il cavo della linea seriale RS485 è stato posato lontano da fonti di disturbo come ad esempio , lampade elettroniche, antenne, trasformatori , motori, cavi di potenza.	
E' stata rispettata la continuità del collegamento seriale : morsetto D+ con morsetto D+, morsetto D- con morsetto D- . La schermatura del cavo è stata collegata al morsetto 0 (zero). La calza di schermatura deve essere più corta possibile .	
Ogni linea seriale RS485 è stata definita chiudendo i jumpers all'inizio e alla fine, jumper MC2 per la scheda MB, e i jumpers MC1 e MC2 per il router.	
Ogni scheda MB e ogni Router sono stati configurati con un indirizzo numerico univoco impostando i Dip Switch Address come da manuale.	
E' stato riportato sul disegno in pianta dei locali, il numero assegnato alle rispettive unità.	
In ogni scheda MB sono stati impostati i dip di configurazione ventilconvettore (esempio impianto due tubi o impianto quattro tubi)	
E' stata attivata tensione ad ogni ventilconvettore	
E' stato collaudato ogni singolo ventilconvettore con il proprio comando locale , nel caso sia collegato.	
È stato previsto un monitor (risoluzione da manuale) tastiera e mouse per il primo avviamento	

**Qualora venga richiesto l'avviamento del sistema SABIANET ,
il presente documento deve essere restituito al responsabile assistenza tecnica
Sabiana , compilato e firmato dall'installatore**

DATA

FIRMA

Sabiana spa

Sede Legale e stabilimento
Via Piave, 53 • 20011 Corbetta • (MI) Italia
www.sabiana.it • info@sabiana.it
Direzione e coordinamento AFG INTERNATIONAL AG

T. ☎ +39 02.97203. 1 ric. aut.
+39 02.97270429 • +39 02.97270576
F. +39 02.9777282 • +39 02.9772820
Segreteria telefonica dalle ore 18,30 alle ore 8

Cap. Sociale € 4.060.000,00 int. vers.
Cod. Fisc./Partita IVA IT 09076750158
Reg. Imprese Milano N. 09076750158

telegrammi Sabiana/Corbetta (MI)
C.C.P. 46598207
C.C.I.A.A. N. R.E.A. 1267681 Milano